

Raccordement (*00)

Tenir compte de ces points dans les plans d'installation ci-après pour Katherm QL :

- ▶ Les informations concernant les types de lignes et de câblage doivent être respectées, conformément à la norme VDE 0100.
- ▶ Sans * : NYM-J. Nombre de conducteurs requis, y compris le conducteur de protection, spécifié sur le câble. La section n'est pas spécifiée, étant donné que la longueur du câble est incorporée dans le calcul des sections.
- ▶ Avec * : J-Y(ST)Y 0,8 mm. Poser séparément des câbles à haute tension. Si d'autres types de câbles sont utilisés, ces derniers doivent être au moins équivalents.
- ▶ Pour l'interprétation de l'alimentation réseau et la protection par l'utilisateur, les données électriques de l'actionneur thermo-électrique doivent être observées.









